

Korespondenční adresa:

**Správa a údržba silnic JMK,
oblast Sever
Komenského 1685/2
678 01 Blansko**

DRAWINGS s. r. o.
Opavská 845
721 00 Ostrava



SUSJX001UD2U

Váš dopis ze dne	Vaše zn.	Naše zn.	Vyřizuje /linka	V Blansku dne
27. 6. 2024	45/24/016	SUSJ 17565/2024-VoMi	Vojta Michal/665	24. 7. 2023

Stanovisko k návrhu „**Studie výjezdu z těžebního prostoru na silnici III/37724, kamenolom Kuničky**“ podmínky připojení účelové komunikace k silnici III/37724 v k. u. Karolín, technické podmínky pro další stupeň dokumentace.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK), obdržela Vaši žádost o stanovisko k záměru „Studie výjezdu z těžebního prostoru na silnici č. III/37724“

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j. 427/09/Z 8 ze dne 17. 9. 2009), mimo jiné oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Předmětná studie se týká dopravního napojení nového těžebního prostoru na p. č. 1357, k. ú. Kuničky k silnici č. III/37724 p. č. 251/3 k. ú. Karolín. Napojením bude dotčen pozemek p. č. 251/4 ve vlastnictví Česká republika a to zářezem stávajícího svahu pro zajištění rozhledu dále p. č. 251/3 (JMK) k. ú. Karolín napojením účelové komunikace v šířce cca 38 m. Povrchové vody budou svedeny do silničních příkopů dále do nově vybudovaného silničního propustku pod krajskou silnicí III/37724. Křížení komunikace bude ze zesílených betonových trub min. DN 600. Čela zpevněna seříznuta pod úhlem 45°. Dno příkopu bude před a za propustkem zpevněno.

Bude dotčen majetek Jihomoravského kraje:

1. silnice III/37724 Žďár – spojovací, p. č. 251/3 k. ú. Karolín

- v km staničení 0,615 ve směru staničení vlevo připojení účelové kom. v šířce cca 38m
- v km staničení 0,600 křížení komunikace (realizace nového propustku)
- v km staničení cca 0,402-0,667 zpevnění, rozšíření komunikace min. únosnosti Edef2 min. 45MPa

K navržené studii řešení výše uvedené stavby Vám sdělujeme následující podmínky:

- výstavbou dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb., povrch účelové komunikace bude s asfaltovým krytem výškové napojení bude provedeno plynule, spojovací spára prořízlá a zalita modifikovanou záplivkou,
- pod sjezdem i pod komunikací požadujeme zřízení propustku min. DN 600 na vtoku a výtoku pevná šikmá čela, stavbou nebudou změněny odtokové poměry dotčeného místa, povrchové vody budou vyřešeny tak, aby nenatékaly na silnici,
- vzhledem k úpravě silnice III/37724 u výjezdu z navrhované účelové komunikace požadujeme zpevnění krajské silnice konstrukce vozovky:

Štěrkostrť	ŠDa 0/63	ČSN EN 13285	250 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK 0/32	ČSN EN 13285	170 mm
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 22+	ČSN 73 6121	50 mm
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	ČSN 73 6121	60 mm
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	ČSN 73 6121	50 mm

Požadavek na dosažení hodnoty modulu přetvárnosti $E_{def,2}=45$ MPa – prokázáno statickou zatěžovací zkouškou. Mezi jednotlivými hutněnými asfaltovými vrstvami bude aplikován spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,5 kg/m² zbytkového pojiva – ČSN 73 6129

- vyústění propustku pod komunikací bude mimo pozemek JMK, do terénu (p. č. 232/1 k. ú. Karolín),
- před realizací stavby nutno požádat MěÚ Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství o vydání povolení formou rozhodnutí,
- před požádáním o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bude mít investor stavby uzavřenou „Smlouvu o právu provést stavbu“ (formulář žádosti ke stažení na stránkách www.susjmk.cz). Žádost včetně potřebných podkladů bude podána na Jihomoravský kraj prostřednictvím SÚS JMK oblast Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko,
- uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad MěÚ Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství,
- vlastník připojovaného pozemku bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení dle § 12 odst. 6 zákona, bude provádět údržbu odvodnění průtočnost propustku, v případě nedodržení našich podmínek, bude zahájeno řízení k odstranění připojení,
- dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby protokolárně předány, současně bude předán harmonogram prací, po ukončení stavby budou předány protokolárně zpět. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK se zástupcem prováděcí firmy.
- SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předmětnému úseku za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede

záruční doba (36 měsíců) a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení,

- o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován Michal Vojta, (kontakt tel: 604225382, e-mail: michal.vojta@susjmk.cz), silniční inspektor,
- jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničního příkopu v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svoje náklady, a to bez odkladu účinku,
- po ukončení prací bude přizván zástupce SÚS JMK ke kontrole dodržení našich podmínek tel: 604225382,

Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

SÚS JMK upozorňuje, dle § 38 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů pokud při rozšíření těžebních prací budou zatíženy silnice, které SÚS JMK spravuje, v rozsahu a způsobem, jemuž neodpovídá jejich stavební a dopravně technický stav, bude SÚS JMK požadovat splnění povinností vyplývajících z odst. 2 uvedeného paragrafu, a to zajištění potřebné úpravy dotčených pozemních komunikací. V souvislosti s tímto požadujeme předložit relevantní podklady, zejména předpokládané trasy vývozu vytěženého materiálu a předpokládaný nárůst těžby.

Před realizací - zásahem do pozemků ve vlastnictví JMK, požadujeme předložení finální projektové dokumentace k vyjádření a k souhlasu s vydáním stavebního povolení.

Toto stanovisko platí dva roky, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

S pozdravem

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever